

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	150.00	28690.0	176141.0	Grondwaterwinning	1	1010		150.00	28.00

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	AQUATEL	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	23147297	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2144_IVB

CBB-NUMMER

01312924-000-168

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	410.00	31/12/2024	1249.00	839.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2144_IVB

CBB-NUMMER 01312924-000-168

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2144_IVB

CBB-NUMMER

01312924-000-168

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024		2024_2144_IVB		CBB-NUMMER	01312924-000-168
------	------	--	---------------	--	------------	------------------

2024_2144_IVB	CBB-NUMMER	01312924-000-168
---------------	------------	------------------

CBB-NUMMER	01312924-000-168
------------	------------------

01312924-000-168

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2144_IVB

CBB-NUMMER 01312924-000-168

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m ³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	839.00											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2144_IVB

CBB-NUMMER

01312924-000-168

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2144_IVB

CBB-NUMMER

01312924-000-168

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
07/12/2024	10:00	102.90		001:00:00
05/11/2024	08:45	101.70		001:00:00
01/10/2024	09:00	102.40		001:00:00
08/09/2024	10:30	103.00		000:22:00
04/08/2024	07:50	102.60		000:22:00
03/07/2024	08:00	101.50		001:00:00
06/06/2024	10:15	102.80		001:02:00
02/05/2024	08:30	101.90		000:23:00
09/04/2024	10:05	102.20		000:22:00
05/03/2024	07:45	103.00		001:00:00
07/02/2024	09:30	101.80		001:02:00
03/01/2024	08:15	102.10		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2144_IVB

CBB-NUMMER

01312924-000-168

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
08/12/2024	18:40	113.00		
06/11/2024	19:30	112.80		
02/10/2024	17:50	111.70		
09/09/2024	19:45	112.60		
05/08/2024	18:00	111.90		
04/07/2024	17:30	112.20		
07/06/2024	20:00	113.00		
03/05/2024	19:15	111.50		
10/04/2024	18:30	112.00		
06/03/2024	19:00	113.00		
08/02/2024	17:45	111.80		
04/01/2024	18:15	112.30		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2144_IVB

CBB-NUMMER

01312924-000-168

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster

Monsternummer:		Uitvoerder*:	inagro
Datum monstername:	13/01/2025	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername

☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	735.0000	µS/cm (25°C)	>	Labo	
Totale Hardheid	28.4600	°F	>	Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.0000	Sørensen	>	Labo	
Temperatuur	19.5000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)					
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)					
Anionen					
Chloriden					
Carbonaat					
Fluoride					
Bicarbonaat					
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	2.2000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide					
Fosfaat					
Sulfaat					
Kationen					
Calcium	71.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium					
Magnesium	26.0000	mg/l	>	Labo	
Mangaan					
Natrium	47.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2144_IVB

CBB-NUMMER

01312924-000-168

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	0.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën					
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2144_IVB

CBB-NUMMER 01312924-000-168

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2144_IVB

CBB-NUMMER

01312924-000-168