

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten
1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	65.80	102409.0	198754.0	Grondwaterwinning	1	0800		65.80	23.50

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
Peilput	60.80	102392.0	198773.0	3	0100	11.20	5.00
				2	0600	21.00	5.00
				1	0800	60.80	5.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_809_IVB

CBB-NUMMER 00647577-000-146

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_809_IVB

CBB-NUMMER

00647577-000-146

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024
------	------

2024_809_IVB

CBB-NUMMER

00647577-000-146

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_809_IVB

CBB-NUMMER 00647577-000-146

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	8010.00				32.00	15.00	31.00					22.00
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_809_IVB

CBB-NUMMER

00647577-000-146

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m): 0.40

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_809_IVB

CBB-NUMMER

00647577-000-146

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_809_IVB

CBB-NUMMER

00647577-000-146

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024	09:00	1.80	27.60	000:08:00
07/02/2024	09:00	1.81	26.60	000:08:00
14/03/2024	09:00	1.62	24.50	000:08:00
10/04/2024	09:00	1.86	38.60	000:08:00
14/05/2024	09:00	1.85	14.30	000:08:00
13/06/2024	09:00	2.00	35.70	000:08:00
25/07/2024	09:00	2.43	40.10	000:08:00
06/08/2024	09:00	2.47	50.20	000:08:00
17/09/2024	09:00	2.52	49.00	000:08:00
08/10/2024	09:00	2.40	44.90	000:08:00
15/11/2024	09:00	2.32	43.10	000:08:00
10/12/2024	09:00	2.00	32.60	000:07:45

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
24/01/2024	09:10	27.10	4.50	
07/02/2024	09:10	25.55	4.30	
14/03/2024	09:10	26.75	4.50	
10/04/2024	09:10	25.55	4.30	
14/05/2024	09:10	25.05	4.20	
13/06/2024	09:10	25.55	4.30	
25/07/2024	09:10	25.90	4.30	
06/08/2024	09:10	25.77	4.30	
17/09/2024	09:10	25.40	4.20	
08/10/2024	09:10	25.50	4.20	
15/11/2024	09:10	20.10	3.30	
10/12/2024	09:10	21.40	3.60	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_809_IVB

CBB-NUMMER

00647577-000-146

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 0.40

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_809_IVB

CBB-NUMMER

00647577-000-146

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024	09:00	3.26	27.60	000:08:00
07/02/2024	09:00	3.27	26.60	000:08:00
14/03/2024	09:00	3.07	24.50	000:08:00
10/04/2024	09:00	3.32	38.60	000:08:00
14/05/2024	09:00	3.33	14.30	000:08:00
13/06/2024	09:00	3.43	35.70	000:08:00
25/07/2024	09:00	3.91	40.10	000:08:00
06/08/2024	09:00	3.93	50.20	000:08:00
17/09/2024	09:00	3.98	49.00	000:08:00
08/10/2024	09:00	3.95	44.90	000:08:00
15/11/2024	09:00	3.78	43.10	000:08:00
10/12/2024	09:00	3.45	32.60	000:07:45

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_809_IVB

CBB-NUMMER

00647577-000-146

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
24/01/2024	09:10	7.85	4.50	
07/02/2024	09:10	8.72	4.30	
14/03/2024	09:10	6.80	4.50	
10/04/2024	09:10	7.77	4.30	
14/05/2024	09:10	7.20	4.20	
13/06/2024	09:10	7.62	4.30	
25/07/2024	09:10	8.24	4.30	
06/08/2024	09:10	8.07	4.30	
17/09/2024	09:10	7.71	4.20	
08/10/2024	09:10	7.90	4.20	
15/11/2024	09:10	6.72	3.30	
10/12/2024	09:10	6.94	3.60	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_809_IVB

CBB-NUMMER

00647577-000-146

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 0.40

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_809_IVB

CBB-NUMMER

00647577-000-146

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024	09:00	2.88	27.60	000:08:00
07/02/2024	09:00	2.84	26.60	000:08:00
14/03/2024	09:00	2.63	24.50	000:08:00
10/04/2024	09:00	2.93	38.60	000:08:00
14/05/2024	09:00	3.01	14.30	000:08:00
13/06/2024	09:00	3.07	35.70	000:08:00
25/07/2024	09:00	3.31	40.10	000:08:00
06/08/2024	09:00	3.39	50.20	000:08:00
17/09/2024	09:00	3.49	49.00	000:08:00
08/10/2024	09:00	3.45	44.90	000:08:00
15/11/2024	09:00	3.37	43.10	000:08:00
10/12/2024	09:00	3.02	32.60	000:07:45

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_809_IVB

CBB-NUMMER

00647577-000-146

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
24/01/2024	09:10	2.86	4.50	
07/02/2024	09:10	2.82	4.30	
14/03/2024	09:10	2.61	4.50	
10/04/2024	09:10	2.91	4.30	
14/05/2024	09:10	2.99	4.20	
13/06/2024	09:10	3.04	4.30	
25/07/2024	09:10	3.29	4.30	
06/08/2024	09:10	3.35	4.30	
17/09/2024	09:10	3.47	4.20	
08/10/2024	09:10	3.42	4.20	
15/11/2024	09:10	3.36	3.30	
10/12/2024	09:10	3.00	3.60	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput	3

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 0.40

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_809_IVB

CBB-NUMMER

00647577-000-146

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
24/01/2024	09:00	2.69	27.60	000:08:00
07/02/2024	09:00	2.68	26.60	000:08:00
14/03/2024	09:00	2.39	24.50	000:08:00
10/04/2024	09:00	2.75	38.60	000:08:00
14/05/2024	09:00	2.84	14.30	000:08:00
13/06/2024	09:00	2.90	35.70	000:08:00
25/07/2024	09:00	3.21	40.10	000:08:00
06/08/2024	09:00	3.30	50.20	000:08:00
17/09/2024	09:00	3.45	49.00	000:08:00
08/10/2024	09:00	3.42	44.90	000:08:00
15/11/2024	09:00	3.36	43.10	000:08:00
10/12/2024	09:00	2.87	32.60	000:07:45

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_809_IVB

CBB-NUMMER

00647577-000-146

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
24/01/2024	09:10	2.65	4.50	
07/02/2024	09:10	2.63	4.30	
14/03/2024	09:10	2.36	4.50	
10/04/2024	09:10	2.71	4.30	
14/05/2024	09:10	2.81	4.20	
13/06/2024	09:10	2.87	4.30	
25/07/2024	09:10	3.17	4.30	
06/08/2024	09:10	3.26	4.30	
17/09/2024	09:10	3.42	4.20	
08/10/2024	09:10	3.39	4.20	
15/11/2024	09:10	3.34	3.30	
10/12/2024	09:10	2.84	3.60	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_809_IVB

CBB-NUMMER 00647577-000-146

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters

Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.

Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster

Monsternummer:

Uitvoerder*:

Eurofins Analytico BV

Datum monstername:

05/06/2024

Tijdstip monstername (uu:mm):

Datum laboanalyse:

11/06/2024

Tijdstip laboanalyse (uu:mm):

Referentiepunt:

Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:

Afstand tot maaiveld (m):

Techniek monstername

☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☒	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_809_IVB

CBB-NUMMER

00647577-000-146

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	835.0000	µS/cm (25°C)		Veld	WAC/III/A/004
Totale Hardheid	0.8700	mmol/l		Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	6.8000	mg/l		Veld	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	8.1000	Sørensen		Veld	WAC/III/A/005
Temperatuur	12.7000	°C		Veld	WAC/III/A/003
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.6000	mmol/l		Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1200	mmol/l		Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	33.0000	mg/l		Labo	WAC/III/C/002
Carbonaat	5.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.2400	mg/l		Labo	WAC/III/C/020
Bicarbonaat	460.0000	mg/l		Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Hydroxide	0.0180	mg/l		Onbekend	Berekening
Fosfaat	0.4300	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Sulfaat	5.0000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/002
Kationen					
Calcium	19.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Ijzer II	0.5500	mg/l		Labo	WAC/III/C/002
Ijzer III	0.1400	mg/l		Labo	Berekend
Kalium	20.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Magnesium	9.4000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Mangaan	0.0230	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Natrium	150.0000	mg/l		Labo	CMA/2/I/B.5
Ammonium	0.1900	mg/l		Labo	WAC/III/C/002

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_809_IVB

CBB-NUMMER

00647577-000-146

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	ISO 9308-1
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	WAC/V/A/003
Totaal Kiemgetal (37°C)	4.0000	/ml	<	Labo	WAC/V/A/001
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	WAC/V/A/002
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 20242024_809_IVB

CBB-NUMMER00647577-000-146

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.