

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1-sokkel	289.00	70300.0	186250.0	Grondwaterwinning	1	1340		289.00	
5-leperiaan	29.00	68849.0	186089.0	Grondwaterwinning	1	0800		29.00	19.00
4-leperiaan	29.00	69809.0	186075.0	Grondwaterwinning	1	0800		29.00	19.00
3-leperiaan	29.00	69753.0	186055.0	Grondwaterwinning	1	0800		29.00	19.00
1-leperiaan	29.00	69669.0	186027.0	Grondwaterwinning	1	0800		29.00	19.00
2-leperiaan	29.00	69712.0	186040.0	Grondwaterwinning	1	0800		29.00	19.00
vijver	5.00	70474.0	186144.0	Grondwaterwinning	1	0100		5.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	aqua metro meistream 65	Datum laatste ijking:	01/01/2018
Serienummer debietmeter*:	6408793-17	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1-sokkel

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER

00365599-000-155

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	91560.00	31/12/2024	109040.00	17480.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER 00365599-000-155

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ENDRESS EN HAUSER Promag W400 DN80	Datum laatste ijking:	08/08/2023
Serienummer debietmeter*:	V805A19000	Datum wegname:	

[illegible]

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
vijver

vijver

Pagina 5

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	439854.00	31/12/2024	506612.00	66758.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_244_IVB

CBB-NUMMER 00365599-000-155

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ENDRESS EN HAUSER Promag W400 DN100	Datum laatste ijking:	01/03/2024
Serienummer debietmeter*:	W21DC419000	Datum wegname:	07/03/2024

Pompputten	
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>	
5-leperiaan 4-leperiaan 3-leperiaan 1-leperiaan 2-leperiaan	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	177862.00	07/03/2024	186630.00	8768.00
08/03/2024	0.00	31/12/2024	45747.00	45747.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER 00365599-000-155

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ENDRESS EN HAUSER Promag W400 DN1000	Datum laatste ijking:	08/08/2023
Serienummer debietmeter*:	V805A19000	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
vijver

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
13/03/2024	0.00	31/12/2024	150821.00	150821.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER 00365599-000-155

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ENDRESS EN HAUSER Promag W400 DN80	Datum laatste ijking:	10/02/2021
Serienummer debietmeter*:	S1202919000	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
vijver

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	439854.00	31/12/2024	506612.00	66758.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER

00365599-000-155

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER

00365599-000-155

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_244_IVB

00365599-000-155

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER 00365599-000-155

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	356332.00											
Hemelwater	217579.00											
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	134426.00											
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)	437923.00											

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER

00365599-000-155

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1-sokkel	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER

00365599-000-155

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
✕	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER

00365599-000-155

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
04/09/2024	14:00	-130.00		000:00:00
20/12/2024	15:50	-133.00		000:00:00
29/11/2024	15:22	-133.00		000:00:00
19/10/2024	14:10	-132.00		000:00:00
19/08/2024	19:00	-128.00		000:00:00
19/07/2024	14:00	-132.00		000:00:00
19/06/2024	14:00	-132.00		000:00:00
20/05/2024	14:00	-133.00		000:00:00
19/04/2024	14:00	-133.00		000:00:00
10/03/2024	14:00	-133.00		000:00:00
19/02/2024	14:00	-133.00		000:00:00
19/01/2024	14:00	-133.00		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER

00365599-000-155

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
02/09/2024	14:00	-139.00		
21/12/2024	13:04	-140.00		
16/11/2024	13:32	-141.00		
15/10/2024	17:32	-140.00		
19/08/2024	14:00	-137.00		
19/07/2024	16:00	-139.00		
19/06/2024	17:00	-139.00		
20/05/2024	16:00	-139.00		
19/04/2024	17:00	-138.00		
10/03/2024	16:00	-139.00		
19/02/2024	16:00	-140.00		
19/01/2024	16:00	-140.00		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER

00365599-000-155

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5-leperiaan	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☐	Peillint
☒	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER

00365599-000-155

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
16/11/2024	11:00	-5.80		000:00:00
01/10/2024	11:00	-7.80		000:00:00
09/09/2024	14:00	-5.80		000:00:00
10/08/2024	12:00	-4.80		000:00:00
15/07/2024	10:00	-5.80		000:00:00
15/06/2024	14:00	-4.80		000:00:00
15/05/2024	13:00	-5.80		000:00:00
08/04/2024	12:00	-5.80		000:00:00
18/03/2024	12:00	-6.80		000:00:00
19/02/2024	13:00	-5.80		000:00:00
18/01/2024	13:00	-6.80		000:00:00
09/12/2024	10:00	-6.80		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER

00365599-000-155

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
10/12/2024	11:00	-8.80		
18/11/2024	11:00	-8.80		
15/10/2024	14:00	-8.80		
15/09/2024	14:00	-8.80		
14/08/2024	14:00	-8.80		
06/07/2024	14:00	-9.80		
19/06/2024	14:00	-8.80		
13/05/2024	14:00	-8.80		
10/04/2024	10:00	-9.80		
15/03/2024	15:00	-9.80		
15/02/2024	14:00	-9.80		
15/01/2024	14:00	-8.80		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER

00365599-000-155

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
vijver	1

Monster			
Monsternummer:	2024035309	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	19/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
	Staalname via pomp
✕	Staalname via schepmonster
	Staalmethode onbekend
	Opvang aan bron
	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_244_IVB	CBB-NUMMER 00365599-000-155

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	259.0000	µS/cm (25°C)		Veld	
Totale Hardheid	4.1000	mmol/l		Labo	
Opgeloste zuurstof	7.0000	mg O2/l		Veld	
Zuurtegraad	7.4000	-		Veld	
Temperatuur	11.2000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	1.2000	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	25.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	5.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	74.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0970	mg/l		Labo	
Nitraat	4.6000	mg/l		Labo	
Hydroxide	0.0027	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.2500	mg/l		Labo	
Sulfaat	22.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	25.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.3400	mg/l		Labo	
Ijzer III	0.2900	mg/l		Labo	
Kalium	11.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	2.8000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0200	mg/l		Labo	
Natrium	14.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.4000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER

00365599-000-155

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
vijver			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER 00365599-000-155

Monster			
Monsternummer:	AR-421-2024-024233-01	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	05/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☒	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	395.0000	µS/cm (25°C)		Veld	
Totale Hardheid	5.9000	mmol/l		Labo	
Opgeloste zuurstof	8.3000	mg O2/l		Veld	
Zuurtegraad	7.5000	-		Veld	
Temperatuur	21.0000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	2.2000	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	45.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	5.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1200	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	130.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.1100	mg/l		Labo	
Nitraat	1.6000	mg/l		Labo	
Hydroxide	0.0035	mg/l		Labo	
Fosfaat	1.5000	mg/l		Labo	
Sulfaat	23.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	34.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.3700	mg/l		Labo	
Ijzer III	0.9800	mg/l		Labo	
Kalium	16.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	5.1000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.1700	mg/l		Labo	
Natrium	24.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	1.1000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER

00365599-000-155

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
1-leperiaan			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER

00365599-000-155

Monster			
Monsternummer:	2024035435	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	19/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	710.0000	µS/cm (25°C)		Veld	
Totale Hardheid	17.0000	mmol/l		Labo	
Opgeloste zuurstof	10.6000	mg O2/l		Veld	
Zuurtegraad	7.8000	-		Veld	
Temperatuur	12.0000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	3.2000	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	52.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1600	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	190.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0065	mg/l		Labo	
Fosfaat	1.0000	mg/l		Labo	
Sulfaat	130.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	94.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.2200	mg/l		Labo	
Ijzer III	4.5000	mg/l		Labo	
Kalium	6.6000	mg/l		Labo	
Magnesium	14.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.2800	mg/l		Labo	
Natrium	26.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.1200	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER

00365599-000-155

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
1-leperiaan			1		

Monster			
Monsternummer:	AR-421-2024-024254-01	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	05/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	711.0000	µS/cm (25°C)		Veld	
Totale Hardheid	17.0000	mmol/l		Labo	
Opgeloste zuurstof	8.4000	mg O2/l		Veld	
Zuurtegraad	7.7000	-		Veld	
Temperatuur	14.0000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	3.4000	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	47.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.1500	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	210.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0085	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.0900	mg/l		Labo	
Sulfaat	130.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	94.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.2100	mg/l		Labo	
Ijzer III	6.5000	mg/l		Labo	
Kalium	6.7000	mg/l		Labo	
Magnesium	15.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.3700	mg/l		Labo	
Natrium	26.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.1000	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER

00365599-000-155

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
1-sokkel			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER

00365599-000-155

Monster			
Monsternummer:	2024035435	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	19/03/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	1750.0000	µS/cm (25°C)		Veld	
Totale Hardheid	1.3000	mmol/l		Labo	
Opgeloste zuurstof	2.1000	mg O2/l		Veld	
Zuurtegraad	9.4000	-		Veld	
Temperatuur	16.2000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	6.4000	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.7100	mmol/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	240.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	43.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	10.0000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	300.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.2700	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.0600	mg/l	<	Labo	
Sulfaat	160.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	8.9000	mg/l		Labo	
Ijzer II	51.0000	mg/l		Labo	
Ijzer III	32.0000	mg/l		Labo	
Kalium	9.5000	mg/l		Labo	
Magnesium	0.4200	mg/l		Labo	
Mangaan	0.2300	mg/l		Labo	
Natrium	360.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.4200	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER

00365599-000-155

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
1-sokkel			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER

00365599-000-155

Monster			
Monsternummer:	AR-421-2024-024254-01	Uitvoerder*:	Eurofins Analytico BV
Datum monstername:	05/09/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☒	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	2000.0000	µS/cm (25°C)		Veld	
Totale Hardheid	1.1000	mmol/l		Labo	
Opgeloste zuurstof	8.3000	mg O2/l		Veld	
Zuurtegraad	8.2000	-		Veld	
Temperatuur	19.0000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	8.0000	mmol/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l		Labo	
Anionen					
Chloriden	227.0000	mg/l		Labo	
Carbonaat	6.0000	mg/l		Labo	
Fluoride	5.9000	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	480.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0430	mg/l		Labo	
Fosfaat	0.1200	mg/l		Labo	
Sulfaat	200.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	4.7000	mg/l		Labo	
Ijzer II	0.0720	mg/l		Labo	
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	
Kalium	10.0000	mg/l		Labo	
Magnesium	2.0000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	
Natrium	410.0000	mg/l		Labo	
Ammonium	0.1900	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER

00365599-000-155

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	13.0000	/ml		Labo	
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_244_IVB

CBB-NUMMER

00365599-000-155