

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
Pompput	24.00	108748.0	207411.0	Grondwaterwinning	1	0160		24.00	9.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
peilput	24.00	108951.0	207505.0	1	0162	24.00	9.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1414_IVB

CBB-NUMMER

00253074-000-110

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1414_IVB

CBB-NUMMER

00253074-000-110

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_1414_IVB

CBB-NUMMER

00253074-000-110

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1414_IVB

CBB-NUMMER 00253074-000-110

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater	6453.00	0.00	0.00	0.00	87.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	13.00
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	3862.00	4.00	4.00	0.00	88.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1414_IVB

CBB-NUMMER

00253074-000-110

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	peilput	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1414_IVB

CBB-NUMMER

00253074-000-110

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1414_IVB

CBB-NUMMER

00253074-000-110

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
30/12/2024	06:00	1.70		000:00:00
29/11/2024	06:00	1.68		000:00:00
31/10/2024	05:45	1.88		000:00:00
30/09/2024	06:00	1.82		000:00:00
27/08/2024	05:45	1.75		000:00:00
31/07/2024	05:45	1.52		000:00:00
28/06/2024	05:45	0.82		000:00:00
31/05/2024	05:45	0.75		000:00:00
30/04/2024	05:45	0.93		000:00:00
29/03/2024	05:45	0.75		000:00:00
29/02/2024	05:50	0.68		000:00:00
30/01/2024	06:00	0.75		000:00:00

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
31/05/2024	06:15	0.87		
30/12/2024	10:40	1.75		
29/11/2024	06:15	1.75		
31/10/2024	10:05	1.94		
30/09/2024	06:20	1.93		
27/08/2024	10:35	1.84		
31/07/2024	10:10	1.77		
28/06/2024	06:00	0.90		
30/04/2024	10:35	1.10		
29/03/2024	10:05	0.86		
29/02/2024	11:40	0.72		
30/01/2024	11:05	0.85		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1414_IVB

CBB-NUMMER

00253074-000-110

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
peilput	1

Monster			
Monsternummer:	2462761-01	Uitvoerder*:	Normec Servaco
Datum monstername:	25/11/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	25/11/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	886.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	37.0000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	6.7400	mg O2/l		Labo	
Zuurtegraad	7.6000	Sörensen		Labo	
Temperatuur	13.4000	°C		Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	27.4000	°F		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	2.5000	°F	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	80.2000	mg/l		Labo	
Carbonaat	0.5000	meq/l	<	Labo	
Fluoride	2.1300	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	5.4700	meq/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.5000	meq/l	<	Labo	
Fosfaat	0.1800	mg/l		Labo	
Sulfaat	74.0000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	135.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	6980.0000	µg/l		Labo	
Ijzer III	535.0000	µg/l		Labo	
Kalium	3.1600	mg/l		Labo	
Magnesium	8.1600	mg/l		Labo	
Mangaan	408.0000	µg/l		Labo	
Natrium	35.2000	mg/l		Labo	
Ammonium	2.3200	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1414_IVB

CBB-NUMMER

00253074-000-110

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1414_IVB

CBB-NUMMER 00253074-000-110