

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
DW5	70.00	141448.0	199259.0	Grondwaterwinning	1	0600		70.00	10.00
DW3	88.00	141542.0	199142.0	Grondwaterwinning	1	0600		88.00	28.00
DW1	67.00	141164.0	199352.0	Grondwaterwinning	1	0600		67.00	11.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
Peilput 3.1.a.	45.50	141378.0	199289.0	1	0450	30.00	4.00
				2	0500	45.50	3.00
Peilput 3.1.b.	71.00	141380.0	199284.0	1	0600	71.00	10.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-637

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER 00094309-000-637

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-637

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_381_IVB

00094309-000-637

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER 00094309-000-637

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater	8648.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	100.00
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	81537.00	4.00	5.00		65.00	2.00	18.00					6.00
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-637

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	DW3	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m): -0.50

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-637

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
22/01/2024	10:50	19.95	0.00	002:12:00
22/04/2024	10:02	19.62	0.00	002:10:00
10/06/2024	16:12	19.40	0.00	002:18:00
08/07/2024	09:53	19.70	0.00	002:09:00
14/10/2024	10:10	19.40	0.00	002:10:30
04/11/2024	10:11	19.49	0.00	002:09:45
09/12/2024	09:50	19.20	0.00	002:20:30

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-637

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
20/03/2024	11:04	19.70	0.00	
17/04/2024	11:06	18.80	0.00	
15/05/2024	09:21	19.49	0.00	
12/06/2024	12:27	18.90	0.00	
10/07/2024	15:53	19.55	0.00	
16/10/2024	13:10	19.22	0.00	
06/11/2024	13:11	19.45	0.00	
11/12/2024	14:12	19.15	0.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-637

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	DW5	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): -0.50

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-637

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
22/01/2024	10:50	19.55	0.00	002:12:00
22/04/2024	10:02	19.80	0.00	002:10:00
10/06/2024	16:12	18.90	0.00	002:18:00
08/07/2024	09:53	19.22	0.00	002:09:00
14/10/2024	10:10	19.00	0.00	002:10:30
04/11/2024	10:11	19.66	0.00	002:09:45
09/12/2024	09:50	18.74	0.00	002:20:30

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-637

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
20/03/2024	11:04	19.24	0.00	
17/04/2024	11:06	19.10	0.00	
15/05/2024	09:21	19.42	0.00	
12/06/2024	12:27	19.40	0.00	
10/07/2024	15:53	19.18	0.00	
16/10/2024	13:10	18.02	0.00	
06/11/2024	13:11	19.33	0.00	
11/12/2024	14:12	18.70	0.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-637

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput 3.1.b.	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 0.50

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-637

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
22/01/2024	10:50	0.47	0.00	002:12:00
22/04/2024	10:02	0.32	0.00	002:10:00
10/06/2024	16:12	0.32	0.00	002:18:00
08/07/2024	09:53	0.32	0.00	002:09:00
14/10/2024	10:10	0.40	0.00	002:10:30
04/11/2024	10:11	0.44	0.00	002:09:45
09/12/2024	09:50	0.36	0.00	002:20:30

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-637

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
20/03/2024	11:04	0.40	0.00	
17/04/2024	11:06	0.32	0.00	
15/05/2024	09:21	0.30	0.00	
12/06/2024	12:27	0.30	0.00	
10/07/2024	15:53	0.32	0.00	
16/10/2024	13:10	0.55	0.00	
06/11/2024	13:11	0.45	0.00	
11/12/2024	14:12	0.38	0.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-637

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput 3.1.a.	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 0.50

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-637

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
22/01/2024	10:50	19.63	0.00	002:12:00
22/04/2024	10:02	19.29	0.00	002:10:00
10/06/2024	16:12	19.20	0.00	002:18:00
08/07/2024	09:53	19.53	0.00	002:09:00
14/10/2024	10:10	19.20	0.00	002:10:30
04/11/2024	10:11	19.42	0.00	002:09:45
09/12/2024	09:50	18.86	0.00	002:20:30

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-637

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
20/03/2024	11:04	19.34	0.00	
17/04/2024	11:06	19.85	0.00	
15/05/2024	09:21	19.34	0.00	
12/06/2024	12:27	19.54	0.00	
10/07/2024	15:53	19.32	0.00	
16/10/2024	13:10	19.02	0.00	
06/11/2024	13:11	19.42	0.00	
11/12/2024	14:12	18.94	0.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-637

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	Peilput 3.1.a.	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): 0.50

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-637

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
22/01/2024	10:50	5.66	0.00	002:12:00
22/04/2024	10:02	5.57	0.00	002:10:00
10/06/2024	16:12	5.52	0.00	002:18:00
08/07/2024	09:53	5.60	0.00	002:09:00
14/10/2024	10:10	5.52	0.00	002:10:30
04/11/2024	10:11	5.48	0.00	002:09:45
09/12/2024	09:50	5.48	0.00	002:20:30

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-637

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
20/03/2024	11:04	5.55	0.00	
17/04/2024	11:06	5.57	0.00	
15/05/2024	09:21	5.53	0.00	
12/06/2024	12:27	5.63	0.00	
10/07/2024	15:53	5.53	0.00	
21/08/2024	10:08	5.90	0.00	
16/10/2024	13:10	5.83	0.00	
06/11/2024	13:11	5.53	0.00	
11/12/2024	14:12	5.41	0.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-637

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	DW1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m): -0.50

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-637

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
22/04/2024	10:02	18.88	0.00	002:10:00
14/10/2024	10:10	19.45	0.00	002:10:30
04/11/2024	10:11	19.25	0.00	002:09:45
09/12/2024	09:50	17.70	0.00	002:20:30

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-637

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
16/10/2024	13:10	18.03	0.00	
06/11/2024	13:11	18.27	0.00	
11/12/2024	14:12	17.73	0.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER 00094309-000-637

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
DW5	1

Monster			
Monsternummer:	R-421-2024-019514-01	Uitvoerder*:	Karolien De Vreese
Datum monstername:	21/08/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	11:00
Datum laboanalyse:	24/10/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	08:00
Referentiepunt:	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:	20.00		
Afstand tot maaiveld (m):	-0.50		

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_381_IVB	CBB-NUMMER 00094309-000-637

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	883.0000	µS/cm(20°C)		Veld	Eurofins
Totale Hardheid	1.3000	°F		Labo	Eurofins
Opgeloste zuurstof	4.0000	mg O2/l		Veld	Eurofins
Zuurtegraad	8.7000	Sørensen		Veld	Eurofins
Temperatuur	21.0000	°C		Veld	Eurofins
m-alkaliniteit (methyloranje)	9.3000	mmol/l		Labo	Eurofins
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	Eurofins
Anionen					
Chloriden	79.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Carbonaat	1.0000	mg/l	<	Labo	Eurofins
Fluoride	1.5000	mg/l		Labo	Eurofins
Bicarbonaat	570.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Nitriet	0.2300	mg/l		Labo	Eurofins
Nitraat	0.9000	mg/l	<	Labo	Eurofins
Hydroxide	0.0760	mg/l		Labo	Eurofins
Fosfaat	0.4900	mg/l		Labo	Eurofins
Sulfaat	160.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Kationen					
Calcium	2.4000	mg/l		Labo	Eurofins
Ijzer II	0.1100	mg/l		Labo	Eurofins
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	Eurofins
Kalium	10.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Magnesium	1.6000	mg/l		Labo	Eurofins
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	Eurofins
Natrium	250.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Ammonium	0.1700	mg/l		Labo	Eurofins

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-637

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	Eurofins
intestinale enterokokken	1.0000	/100ml	<	Labo	Eurofins
Totaal Kiemgetal (37°C)	1800.0000	/ml		Labo	Eurofins
totale colibacteriën	1.0000	/100ml	<	Labo	Eurofins
Extra parameters					

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER 00094309-000-637

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

Kwaliteitsmeting is een mengmonster van Diepwel 1 en 5 (diepwel 3 wordt niet meer gebruikt)

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_381_IVB

CBB-NUMMER 00094309-000-637