

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	195.00	50017.0	213954.0	Grondwaterwinning	1	1010		195.00	195.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	ARAD	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	69293B32405	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2280_IVB

CBB-NUMMER

01750253-000-564

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	165371.00	31/12/2024	166010.00	639.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2280_IVB

CBB-NUMMER

01750253-000-564

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Totaal rondgepompt debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2280_IVB

CBB-NUMMER 01750253-000-564

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2280_IVB

CBB-NUMMER 01750253-000-564

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	639.00				100.00							
Hemelwater	28842.00				100.00							
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)	14794.00				100.00							
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)	14.00				100.00							
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2280_IVB

CBB-NUMMER

01750253-000-564

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☒	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2280_IVB

CBB-NUMMER

01750253-000-564

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
31/12/2024	07:00	20.00		000:00:00
01/01/2024	07:00	17.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2280_IVB

CBB-NUMMER

01750253-000-564

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
31/12/2024	16:00	50.60		
01/01/2024	16:00	48.00		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2280_IVB

CBB-NUMMER 01750253-000-564

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster			
Monsternummer:	2427463-01	Uitvoerder*:	servaco
Datum monstername:	17/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	17/04/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_2280_IVB	CBB-NUMMER 01750253-000-564

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	5170.0000	µS/cm(20°C)	>	Veld	wugel:!E
Totale Hardheid	10.9000	fH°	>	Labo	wath:!E
Opgeloste zuurstof	2.3500	mg/l	>	Veld	wuo2:iE
Zuurtegraad	8.2000	-	>	Veld	wuph:!E
Temperatuur	10.8000	°C	>	Veld	wuph:!E
m-alkaliniteit (methyloranje)	80.1000	°F	>	Labo	wata3:!E
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	2.5000	°F	<	Labo	wata3:!E
Anionen					
Chloriden	1060.0000	mg/l	>	Labo	wsaqCl:!E
Carbonaat	15.0000	mg/l	<	Labo	wata2:!E
Fluoride	3.4300	mg/l	>	Labo	wafisef:
Bicarbonaat	16.0000	meq/l	>	Labo	wata:!E
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	wsaqno2:!E
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	wsno3:!E
Hydroxide	0.5000	meq/l	<	Labo	wata:!E
Fosfaat	0.0500	mg/l	<	Labo	wsaqpo4:!E
Sulfaat	373.0000	mg/l	>	Labo	wsaqso4:!E
Kationen					
Calcium	10.6000	mg/l	>	Labo	wialkf_MS:!E
Ijzer II	599.0000	µg/l	>	Labo	wimetfer_MS:!E
Ijzer III	568.0000	µg/l	>	Labo	wimfe3
Kalium	20.3000	mg/l	>	Labo	wialkf_MS:!E
Magnesium	20.2000	mg/l	>	Labo	wialkf_MS:iE
Mangaan	45.0000	µg/l	>	Labo	wimetfef_MS:!E
Natrium	1220.0000	mg/l	>	Labo	wialkf_MS:!E
Ammonium	4.8400	mg/l	>	Labo	wsaqam:!E

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2280_IVB

CBB-NUMMER

01750253-000-564

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2280_IVB

CBB-NUMMER

01750253-000-564