

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter- nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
6 (2009)	28.00	95712.0	173168.0	Grondwaterwinning	1	0163		28.00	5.00
1 (2009)	30.50	95714.0	173052.0	Grondwaterwinning	1	0163		30.50	4.00
2 (1990)	28.00	95797.0	173283.0	Grondwaterwinning	1	0163		28.00	5.00
1 (1990)	28.00	95822.0	173310.0	Grondwaterwinning	1	0163		28.00	5.00
2 (2009)	30.00	95687.0	173075.0	Grondwaterwinning	1	0163		30.00	4.00
5 (2009)	28.00	95693.0	173142.0	Grondwaterwinning	1	0163		28.00	3.00
3 (1990)	28.00	95777.0	173258.0	Grondwaterwinning	1	0163		28.00	5.00
3 (2009)	29.00	95657.0	173099.0	Grondwaterwinning	1	0163		29.00	4.50
4 (2009)	29.00	95676.0	173121.0	Grondwaterwinning	1	0163		29.00	3.00
7 (2009)	28.00	95713.0	173193.0	Grondwaterwinning	1	0163		28.00	3.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
PP15	12.00	95786.0	173259.0	1	0160	12.00	3.00
PP14	12.00	95881.0	173140.0	1	0160	12.00	3.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Actaris Flostar DN40	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	101300035	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1 (2009)

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	456904.00	01/02/2024	458936.00	2032.00
02/02/2024	458936.00	01/03/2024	459688.00	752.00
02/03/2024	459688.00	01/04/2024	460594.00	906.00
02/04/2024	460594.00	01/05/2024	461753.00	1159.00
02/05/2024	461753.00	01/06/2024	463635.00	1882.00
02/06/2024	463635.00	01/07/2024	465071.00	1436.00
02/07/2024	465071.00	01/08/2024	466619.00	1548.00
02/08/2024	466619.00	01/09/2024	467703.00	1084.00
02/09/2024	467703.00	01/10/2024	468628.00	925.00
02/10/2024	468628.00	01/11/2024	470509.00	1881.00
02/11/2024	470509.00	01/12/2024	472783.00	2274.00
02/12/2024	472783.00	01/01/2025	473477.00	694.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Actaris Flostar DN40	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	101300028	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
2 (2009)

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	444482.00	01/02/2024	448544.00	4062.00
02/02/2024	448544.00	01/03/2024	449552.00	1008.00
02/03/2024	449552.00	01/04/2024	450757.00	1205.00
02/04/2024	450757.00	01/05/2024	452192.00	1435.00
02/05/2024	452192.00	01/06/2024	454205.00	2013.00
02/06/2024	454205.00	01/07/2024	455514.00	1309.00
02/07/2024	455514.00	01/08/2024	456703.00	1189.00
02/08/2024	456703.00	01/09/2024	458010.00	1307.00
02/09/2024	458010.00	01/10/2024	460754.00	2744.00
02/10/2024	460754.00	01/11/2024	463565.00	2811.00
02/11/2024	463565.00	01/12/2024	466421.00	2856.00
02/12/2024	466421.00	01/01/2025	470443.00	4022.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Actaris Flostar DN40	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	101300033	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
3 (2009)

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	468602.00	01/02/2024	471322.00	2720.00
02/02/2024	471322.00	01/03/2024	472013.00	691.00
02/03/2024	472013.00	01/04/2024	472823.00	810.00
02/04/2024	472823.00	01/05/2024	473960.00	1137.00
02/05/2024	473960.00	01/06/2024	475729.00	1769.00
02/06/2024	475729.00	01/07/2024	476801.00	1072.00
02/07/2024	476801.00	01/08/2024	478183.00	1382.00
02/08/2024	478183.00	01/09/2024	480256.00	2073.00
02/09/2024	480256.00	01/10/2024	483140.00	2884.00
02/10/2024	483140.00	01/11/2024	485045.00	1905.00
02/11/2024	485045.00	01/12/2024	485529.00	484.00
02/12/2024	485529.00	01/01/2025	485530.00	1.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Actaris Flostar DN40	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	101300034	Datum wegname:	

Actaris Flostar DN40

101300034

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
4 (2009)

4 (2009)

jaar

2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	392338.00	01/02/2024	394192.00	1854.00
02/02/2024	394192.00	01/03/2024	394708.00	516.00
02/03/2024	394708.00	01/04/2024	395360.00	652.00
02/04/2024	395360.00	01/05/2024	396256.00	896.00
02/05/2024	396256.00	01/06/2024	397708.00	1452.00
02/06/2024	397708.00	01/07/2024	398687.00	979.00
02/07/2024	398687.00	01/08/2024	399729.00	1042.00
02/08/2024	399729.00	01/09/2024	399884.00	155.00
02/09/2024	399884.00	01/10/2024	399887.00	3.00
02/10/2024	399887.00	01/11/2024	399896.00	9.00
02/11/2024	399896.00	01/12/2024	399911.00	15.00
02/12/2024	399911.00	01/01/2025	399911.00	0.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Actaris Flostar DN40	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	101300038	Datum wegname:	

Actaris Flostar DN40

101300038

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
5 (2009)

5 (2009)

jaar	2024
------	------

2024_340_IVB

01750228-000-331

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	132523.00	01/02/2024	134712.00	2189.00
02/02/2024	134712.00	01/03/2024	135246.00	534.00
02/03/2024	135246.00	01/04/2024	135886.00	640.00
02/04/2024	135886.00	01/05/2024	136631.00	745.00
02/05/2024	136631.00	01/06/2024	137815.00	1184.00
02/06/2024	137815.00	01/07/2024	138784.00	969.00
02/07/2024	138784.00	01/08/2024	139691.00	907.00
02/08/2024	139691.00	01/09/2024	140370.00	679.00
02/09/2024	140370.00	01/10/2024	141049.00	679.00
02/10/2024	141049.00	01/11/2024	141629.00	580.00
02/11/2024	141629.00	01/12/2024	142324.00	695.00
02/12/2024	142324.00	01/01/2025	143568.00	1244.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Actaris Flostar DN40	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	101300039	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
6 (2009)

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	122560.00	01/02/2024	126466.00	3906.00
02/02/2024	126466.00	01/03/2024	127402.00	936.00
02/03/2024	127402.00	01/04/2024	128542.00	1140.00
02/04/2024	128542.00	01/05/2024	129966.00	1424.00
02/05/2024	129966.00	01/06/2024	132315.00	2349.00
02/06/2024	132315.00	01/07/2024	134180.00	1865.00
02/07/2024	134180.00	01/08/2024	136131.00	1951.00
02/08/2024	136131.00	01/09/2024	137507.00	1376.00
02/09/2024	137507.00	01/10/2024	138409.00	902.00
02/10/2024	138409.00	01/11/2024	138936.00	527.00
02/11/2024	138936.00	01/12/2024	139056.00	120.00
02/12/2024	139056.00	01/01/2025	139058.00	2.00

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Actaris Flostar DN40	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	101300031	Datum wegname:	

Actaris Flostar DN40

101300031

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
7 (2009)

7 (2009)

jaar	2024
------	------

2024_340_IVB

01750228-000-331

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	101897.00	01/02/2024	102756.00	859.00
02/02/2024	102756.00	01/03/2024	103035.00	279.00
02/03/2024	103035.00	01/04/2024	103378.00	343.00
02/04/2024	103378.00	01/05/2024	103808.00	430.00
02/05/2024	103808.00	01/06/2024	104478.00	670.00
02/06/2024	104478.00	01/07/2024	105024.00	546.00
02/07/2024	105024.00	01/08/2024	105567.00	543.00
02/08/2024	105567.00	01/09/2024	106153.00	586.00
02/09/2024	106153.00	01/10/2024	106565.00	412.00
02/10/2024	106565.00	01/11/2024	106771.00	206.00
02/11/2024	106771.00	01/12/2024	106771.00	0.00
02/12/2024	106771.00	01/01/2025	106771.00	0.00

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Meterstanden

[illegible]

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024		2024 340 IVB		CBB-NUMMER	01750228-000-331
------	------	--	--------------	--	------------	------------------

2024_340_IVB	CBB-NUMMER	01750228-000-331
--------------	------------	------------------

CBB-NUMMER	01750228-000-331
------------	------------------

01750228-000-331

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER 01750228-000-331

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	99452.00											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1 (2009)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>	
Afstand tot maaiveld (m):	

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
31/12/2024	09:36	18.67		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/01/2024	10:35	13.77	2.67	
26/02/2024	10:06	14.47	4.07	
25/03/2024	10:20	14.27	2.87	
24/04/2024	15:15	14.51	4.25	
15/05/2024	11:01	14.37	2.50	
24/06/2024	14:26	14.27	4.06	
05/08/2024	11:25	16.08	3.88	
05/09/2024	12:37	14.97	0.00	
17/10/2024	12:39	14.47	2.11	
25/11/2024	12:13	15.77	3.11	
23/12/2024	10:39	17.27	6.15	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	2 (2009)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
31/12/2024	09:38	18.72		001:00:00
20/08/2024	11:28	18.35		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/01/2024	10:40	13.27	3.39	
26/02/2024	10:11	14.02	5.66	
25/03/2024	10:22	13.73	3.51	
24/04/2024	15:20	14.12	4.82	
15/05/2024	11:03	14.37	4.58	
24/06/2024	14:29	14.49	3.18	
05/08/2024	11:28	16.41	3.07	
05/09/2024	12:45	13.39	0.00	
17/10/2024	12:41	13.09	5.11	
25/11/2024	12:15	18.78	4.48	
23/12/2024	10:40	17.39	2.69	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3 (2009)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
31/12/2024	09:39	18.86		000:00:00
20/08/2024	11:32	18.44		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/01/2024	10:45	13.05	2.41	
26/02/2024	10:13	13.73	4.18	
25/03/2024	10:24	13.78	2.55	
24/04/2024	15:25	14.05	3.82	
15/05/2024	11:05	14.05	4.17	
24/06/2024	14:31	13.65	3.21	
05/08/2024	11:31	15.52	3.53	
05/09/2024	12:50	11.95	0.00	
17/10/2024	12:42	10.65	6.38	
25/11/2024	12:17	17.20	0.00	
23/12/2024	10:43	17.85	0.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	4 (2009)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
31/12/2024	09:40	18.80		001:00:00
20/08/2024	11:39	18.40		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
27/01/2024	11:00	13.50	1.85	
26/02/2024	10:16	14.15	3.08	
25/03/2024	10:29	13.80	2.25	
24/04/2024	15:30	14.15	3.33	
15/05/2024	11:07	13.75	2.92	
24/06/2024	14:33	13.75	2.77	
05/08/2024	11:57	16.46	0.00	
05/09/2024	12:58	14.95	0.00	
17/10/2024	12:44	14.75	0.00	
25/11/2024	12:19	17.25	0.00	
23/12/2024	10:45	17.75	0.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	5 (2009)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
31/12/2024	09:46	18.58		001:00:00
20/08/2024	11:49	18.27		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER 01750228-000-331

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/01/2024	11:05	9.36	4.13	
26/02/2024	10:23	10.01	2.75	
25/03/2024	10:32	9.76	1.94	
24/04/2024	15:35	10.11	2.86	
15/05/2024	11:14	9.96	2.07	
24/06/2024	14:37	10.76	1.86	
05/08/2024	11:35	12.86	2.50	
17/10/2024	12:48	12.66	1.31	
23/12/2024	10:49	17.71	1.40	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	6 (2009)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
31/12/2024	09:45	18.36		001:00:00
20/08/2024	11:52	18.35		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
27/01/2024	11:10	6.36	3.80	
26/02/2024	10:27	7.06	5.20	
25/03/2024	10:33	6.66	3.71	
24/04/2024	15:40	6.91	5.29	
15/05/2024	11:16	6.31	4.97	
24/06/2024	14:39	6.96	4.69	
05/08/2024	11:39	9.06	4.96	
05/09/2024	13:15	12.56	0.00	
17/10/2024	12:51	12.66	1.33	
25/11/2024	12:25	18.06	0.00	
23/12/2024	10:52	4.00	0.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	7 (2009)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
31/12/2024	09:43	18.79		001:00:00
20/08/2024	11:54	18.23		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
27/01/2024	11:15	12.56	0.39	
26/02/2024	10:29	13.17	1.61	
25/03/2024	10:37	12.68	6.99	
24/04/2024	15:45	13.08	1.80	
15/05/2024	11:18	12.36	5.38	
24/06/2024	14:42	13.18	1.43	
05/08/2024	11:41	14.42	1.50	
05/09/2024	13:27	14.28	0.00	
17/10/2024	12:54	13.38	1.35	
25/11/2024	12:23	18.88	1.35	
23/12/2024	11:00	18.38	0.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1 (1990)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
31/12/2024	09:52	18.69		001:00:00
20/08/2024	11:58	17.86		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER 01750228-000-331

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/01/2024	11:30	17.78		
26/02/2024	10:37	18.69		
25/03/2024	10:55	18.63		
24/04/2024	15:50	18.56		
15/05/2024	11:21	18.11		
24/06/2024	14:51	18.28		
05/08/2024	11:48	18.17		
05/09/2024	13:40	17.48		
17/10/2024	13:05	17.88		
25/11/2024	12:34	18.63		
23/12/2024	11:10	18.63		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	2 (1990)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
31/12/2024	09:50	18.73		001:00:00
20/08/2024	12:02	17.82		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/01/2024	11:25	17.85		
26/02/2024	10:41	18.79		
25/03/2024	11:55	18.75		
24/04/2024	15:55	18.63		
15/05/2024	11:24	18.47		
24/06/2024	14:48	18.45		
05/08/2024	11:46	18.20		
05/09/2024	13:44	17.65		
17/10/2024	13:03	17.95		
25/11/2024	12:32	18.65		
23/12/2024	11:08	18.70		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	3 (1990)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
31/12/2024	09:49	18.76		001:00:00
20/08/2024	12:06	17.86		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/01/2024	11:40	18.41		
26/02/2024	10:43	18.60		
25/03/2024	10:45	16.51		
24/04/2024	16:00	18.46		
15/05/2024	11:26	18.04		
24/06/2024	14:46	18.21		
05/08/2024	11:44	18.14		
05/09/2024	13:54	17.61		
17/10/2024	13:00	17.81		
25/11/2024	12:30	18.71		
23/12/2024	10:58	18.71		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PP14	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
31/12/2024	12:14	16.98		001:00:00
20/08/2024	12:10	17.72		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/01/2024	11:44	16.60		
26/02/2024	10:50	17.64		
25/03/2024	11:55	17.60		
24/04/2024	16:05	17.65		
15/05/2024	11:28	17.50		
24/06/2024	14:55	17.70		
05/08/2024	11:57	17.60		
05/09/2024	13:57	18.10		
17/10/2024	13:10	17.30		
25/11/2024	12:40	17.80		
23/12/2024	11:16	17.70		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PP15	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☒	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☐	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
31/12/2024	09:59	21.87		001:00:00
20/08/2024	12:14	16.72		001:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
27/01/2024	11:20	18.17		
26/02/2024	10:45	18.15		
25/03/2024	10:48	18.07		
24/04/2024	16:10	16.97		
15/05/2024	11:29	17.67		
24/06/2024	14:44	17.91		
05/08/2024	11:53	16.74		
05/09/2024	14:00	16.87		
17/10/2024	12:56	17.57		
25/11/2024	12:42	18.07		
23/12/2024	11:18	18.22		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
7 (2009)	1

Monster			
Monsternummer:	2410-23551 (Waterwinput 7)	Uitvoerder*:	Normec
Datum monstername:	23/10/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:	04/11/2024	Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_340_IVB	CBB-NUMMER 01750228-000-331

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	765.0000	µS/cm(20°C)		Veld	
Totale Hardheid	39.0000	°F		Labo	
Opgeloste zuurstof	7.0200	mg/l		Veld	
Zuurtegraad	7.4400	Sörensen		Veld	
Temperatuur	11.5000	°C		Veld	
m-alkaliniteit (methyloranje)	5.8300	meq/l		Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l	<	Labo	
Anionen					
Chloriden	59.9000	mg/l		Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l	<	Labo	
Fluoride	0.2200	mg/l		Labo	
Bicarbonaat	355.0000	mg/l		Labo	
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	
Nitraat	0.4400	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	8.5000	mg/l	<	Labo	
Fosfaat	0.1900	mg P/l		Labo	
Sulfaat	65.9000	mg/l		Labo	
Kationen					
Calcium	122.0000	mg/l		Labo	
Ijzer II	5.1300	mg/l		Labo	
Ijzer III	0.1000	mg/l	<	Labo	
Kalium	6.2800	mg/l		Labo	
Magnesium	20.9000	mg/l		Labo	
Mangaan	0.2200	mg/l		Labo	
Natrium	22.5000	mg/l		Labo	
Ammonium	3.1800	mg/l		Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_340_IVB

CBB-NUMMER

01750228-000-331

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.