

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
P1 herboord (2017)	45.00	173261.0	179239.0	Grondwaterwinning	1	0620		45.00	20.00
P2 herboord (2019)	47.00	173223.0	179293.0	Grondwaterwinning	1	0620		45.00	20.00
P4 herboord (2021)	106.00	173202.0	179323.0	Grondwaterwinning	1	1010		106.00	21.40
P3 (1997)	98.00	173267.0	179234.0	Grondwaterwinning	1	1010		98.00	8.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
PP-Wijgmaalbroek	100.00	173522.96	180075.78	3	0100	4.00	1.00
				2	0600	40.00	3.00
				1	1000	100.00	3.00
PP1	100.00	173117.0	179384.0	3	0610	12.00	5.00
				2	0620	43.00	5.00
				1	1010	100.00	5.00
PP2	100.00	172986.0	179276.0	3	0610	7.00	5.00
				2	0620	43.00	5.00
				1	1010	100.00	5.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☒ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_139_IVB

CBB-NUMMER 01792612-000-181

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_139_IVB

01792612-000-181

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_139_IVB

CBB-NUMMER 01792612-000-181

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)												
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	P1 herboord (2017)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
14/06/2024	08:40	8.80	10.00	
13/05/2024	11:35	21.20	17.09	
19/04/2024	08:36	23.90	18.33	
28/03/2024	12:09	19.75	17.52	
09/01/2024	10:56	5.50	0.00	
12/11/2024	11:00	21.50	8.00	
11/10/2024	09:56	22.50	13.68	
23/09/2024	10:45	20.40	12.37	
12/08/2024	11:30	23.40	16.19	
18/07/2024	11:10	22.20	17.00	
31/12/2024	08:55	8.00	3.00	
05/07/2024	11:25	8.50	6.67	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	P2 herboord (2019)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
13/05/2024	11:36	18.40	26.50	
19/04/2024	08:36	19.70	27.50	
28/03/2024	12:09	16.72	26.28	
09/01/2024	10:56	17.00	0.93	
12/11/2024	11:00	19.10	12.00	
11/10/2024	09:56	21.75	23.93	
23/09/2024	10:45	18.30	21.65	
12/08/2024	11:30	17.65	27.62	
18/07/2024	10:00	19.30	25.00	
14/06/2024	08:40	6.55	16.00	
05/07/2024	11:25	6.35	11.35	
31/12/2024	08:50	7.10	3.00	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	P3 (1997)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
05/07/2024	11:25	19.60		002:14:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
12/11/2024	11:00	74.10	13.00	
11/10/2024	09:56	77.65	22.22	
23/09/2024	10:45	78.00	26.80	
12/08/2024	11:30	76.70	25.71	
18/07/2024	10:00	69.40	26.00	
14/06/2024	08:40	74.70	22.00	
13/05/2024	11:36	78.00	23.08	
19/04/2024	08:36	78.00	25.00	
28/03/2024	12:09	77.50	25.55	
09/01/2024	10:56	20.40	0.93	
31/12/2024	08:50	24.50	3.00	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	P4 herboord (2021)	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
05/07/2024	11:25	22.25		002:14:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_139_IVB

CBB-NUMMER 01792612-000-181

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)	
12/11/2024	11:00	78.30	13.00	
11/10/2024	09:56	77.50	23.93	
23/09/2024	10:45	80.00	24.74	
12/08/2024	11:30	80.00	29.52	
18/07/2024	10:00	73.90	28.00	
14/06/2024	08:40	64.10	17.00	
13/05/2024	11:35	88.00	27.35	
19/04/2024	08:36	80.60	28.33	
28/03/2024	12:09	82.40	27.74	
09/01/2024	10:56	63.60	0.00	
31/12/2024	08:40	20.10	3.00	

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PP1	3

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
05/07/2024	11:25	6.05		
31/12/2024	09:40	7.70		
12/11/2024	11:00	6.75		
11/10/2024	09:56	7.00		
23/09/2024	10:45	5.70		
12/08/2024	10:45	9.60		
18/07/2024	10:35	3.90		
14/06/2024	08:24	7.05		
13/05/2024	11:35	4.05		
19/04/2024	08:36	3.80		
28/03/2024	12:09	3.55		
09/01/2024	10:56	3.30		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PP1	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
05/07/2024	11:45	8.20		
31/12/2024	09:40	5.60		
12/11/2024	11:00	8.45		
11/10/2024	09:56	8.40		
23/09/2024	10:45	8.20		
12/08/2024	10:45	7.20		
18/07/2024	10:35	8.70		
14/06/2024	08:24	6.60		
13/05/2024	11:05	6.90		
19/04/2024	07:49	6.45		
28/03/2024	12:09	3.90		
09/01/2024	10:56	6.50		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PP1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
05/07/2024	11:45	21.40		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
31/12/2024	09:40	24.00		
12/11/2024	11:00	31.80		
11/10/2024	09:56	35.50		
23/09/2024	10:45	35.10		
12/08/2024	10:45	33.70		
18/07/2024	10:00	26.70		
14/06/2024	08:24	33.45		
13/05/2024	11:05	39.40		
19/04/2024	07:49	33.25		
28/03/2024	11:50	32.40		
09/01/2024	10:56	21.50		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PP2	3

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar 20242024_139_IVB

CBB-NUMMER01792612-000-181

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
05/07/2024	11:50	5.77		
31/12/2024	09:50	4.40		
12/11/2024	11:00	6.85		
11/10/2024	09:56	6.35		
23/09/2024	10:45	6.60		
12/08/2024	11:30	6.55		
18/07/2024	10:40	5.65		
14/06/2024	08:27	5.30		
13/05/2024	11:15	3.90		
19/04/2024	07:59	3.35		
28/03/2024	12:09	3.35		
09/01/2024	10:56	3.30		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PP2	2

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
05/07/2024	11:55	7.80		
31/12/2024	09:50	6.80		
12/11/2024	11:00	8.05		
11/10/2024	09:56	5.75		
23/09/2024	10:45	7.70		
12/08/2024	10:55	8.35		
18/07/2024	10:45	8.10		
14/06/2024	08:27	7.50		
13/05/2024	11:15	6.20		
19/04/2024	07:59	6.10		
28/03/2024	12:09	3.85		
09/01/2024	10:56	5.00		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Peil	PP2	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving.

De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.

Afstand tot maaiveld (m):

Instrument van de peilmeting*	
☒	Peillint
☐	Elektronische meting (sonde)
☐	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
05/07/2024	11:55	23.15		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
31/12/2024	09:50	24.90		
12/11/2024	11:00	32.30		
11/10/2024	09:56	31.20		
23/09/2024	10:45	29.60		
12/08/2024	10:55	28.65		
18/07/2024	10:45	21.85		
14/06/2024	08:27	32.10		
13/05/2024	11:15	33.20		
19/04/2024	07:59	30.50		
28/03/2024	11:55	28.47		
09/01/2024	10:56	20.90		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
P1 herboord (2017)	1
P2 herboord (2019)	1

Monster			
Monsternummer:	GP24-35832.001	Uitvoerder*:	SGS Belgium NV - Environmental Services
Datum monstername:	18/12/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	12:01
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:	1.00		
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_139_IVB	CBB-NUMMER 01792612-000-181

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	780.0000	µS/cm (25°C)		Labo	NEN-ISO 7888
Totale Hardheid	305.0000	mg/l		Labo	WAC/III/A/009
Opgeloste zuurstof	8.1000	mg/l		Labo	WAC/III/A/008
Zuurtegraad	7.5000	Sörensen		Labo	WAC/III/A/005
Temperatuur	13.8000	°C		Veld	WAC/III/A/003
m-alkaliniteit (methyloranje)	5.8000	mmol/l		Labo	WAC/III/A/006
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.0500	mmol/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Anionen					
Chloriden	37.0000	mg/l		Labo	EN-ISO 15682
Carbonaat	1.5000	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fluoride	0.2000	mg/l	<	Labo	CMA/2/1/C.1.2
Bicarbonaat	350.0000	mg/l		Labo	WAC/III/A/006
Nitriet	0.0100	mg/l	<	Labo	WAC/III/D/031
Nitraat	0.1000	mg/l	<	Labo	WAC/III/D/031
Hydroxide	0.8500	mg/l	<	Labo	WAC/III/A/006
Fosfaat	0.1000	mg/l	<	Labo	WAC/III/C/010
Sulfaat	68.0000	mg/l		Labo	WAC/III/C/002
Kationen					
Calcium	95000.0000	µg/l		Labo	CMA/2/I/B.1 en WAC/III/B/010
Ijzer II	470.0000	µg/l		Labo	SGS 2003-14
Ijzer III	1600.0000	µg/l		Labo	SGS 2003-14
Kalium	13000.0000	µg/l		Labo	CMA/2/I/B.1 en WAC/III/B/010
Magnesium	16000.0000	µg/l		Labo	CMA/2/I/B.1 en WAC/III/B/010
Mangaan	65.0000	µg/l		Labo	CMA/2/I/B.1 en WAC/III/B/010
Natrium	38000.0000	µg/l		Labo	CMA/2/I/B.1 en WAC/III/B/010
Ammonium	0.2800	mg/l		Labo	WAC/III/E/021

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

Bij Putten, werd bij put 1 genoteerd dat deze mag verwijderd worden en werd 'nvt' aangeklikt. De P1 herboord (2017) is de correcte en enige put 1 in exploitatie.

In het deel Kwaliteitsmetingen, werden analyses vermeld van een mengmonster van put 1+2+3+4, maar dit kon niet worden geselecteerd (wegens foutmeldingen), dus ingave bij put 1 +2. Er is blijkbaar een foute monstername gebeurd op een mengmonster van de 4 putten (en niet op de gevraagde mengmonsters van de 2 watervoerende lagen) dewelke niet meer kon rechtgezet worden in 2024. We nemen dit terug correct op in 2025 met het labo.

Voor wat betreft de Peilmetingen, werden de gebruikelijke manuele maandelijkse peilmetingen met peillint in het IMJV ingegeven.

De rapportering van de peilmetingen in Wijgmaalbroek, alsook de peilmetingen zoals vermeld in de omgevingsvergunning d.d. 16-02-2023, zullen per mail per hydrogeologisch jaar (apr-mrt) aan de overheidsinstanties VMM grondwater, ANB en de deputatie overgemaakt worden en werden dus niet in het IMJV ingegeven. Hieromtrent werd een toelichting als bijlage bijgevoegd.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_139_IVB

CBB-NUMMER

01792612-000-181