

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
put1	52.00	144027.0	205596.0	Grondwaterwinning	1	0400		52.00	10.00

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Siemens

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

N1N0140155

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

put1

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1992_IVB

CBB-NUMMER

00650421-000-841

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	13394.00	01/02/2024	13807.00	413.00
02/02/2024	13807.00	01/03/2024	14356.00	549.00
02/03/2024	14356.00	01/04/2024	14658.00	302.00
02/04/2024	14658.00	01/05/2024	15055.00	397.00
02/05/2024	15055.00	01/06/2024	15443.00	388.00
02/06/2024	15443.00	01/07/2024	15783.00	340.00
02/07/2024	15783.00	01/08/2024	16124.00	341.00
02/08/2024	16124.00	01/09/2024	16225.00	101.00
02/09/2024	16225.00	01/10/2024	16438.00	213.00
02/10/2024	16438.00	01/11/2024	16940.00	502.00
02/11/2024	16940.00	01/12/2024	17085.00	145.00
02/12/2024	17085.00	01/01/2025	17220.00	135.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1992_IVB

CBB-NUMMER

00650421-000-841

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1992_IVB

CBB-NUMMER

00650421-000-841

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_1992_IVB

00650421-000-841

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_1992_IVB	CBB-NUMMER	00650421-000-841
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_1992_IVB

00650421-000-841

00650421-000-841

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1992_IVB

CBB-NUMMER 00650421-000-841

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	3826.00	55.00	45.00									
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1992_IVB

CBB-NUMMER

00650421-000-841

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	put1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>	
Afstand tot maaiveld (m):	

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1992_IVB

CBB-NUMMER

00650421-000-841

Peilmetingen in RUST				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)</i>	<i>tijd pompen stil (ddd:uu:mm)</i>
01/12/2024		14.80		000:00:00
01/11/2024		15.30		000:00:00
01/10/2024		16.10		000:00:00
01/09/2024		17.20		000:00:00
01/08/2024		17.60		000:00:00
01/07/2024		18.40		000:00:00
01/06/2024		14.60		000:00:00
01/05/2024		16.20		000:00:00
01/04/2024		15.20		000:00:00
01/03/2024		16.40		000:00:00
01/02/2024		18.00		000:00:00
01/01/2024		18.10		000:00:00
01/01/2025		15.20		000:00:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1992_IVB

CBB-NUMMER

00650421-000-841

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
02/01/2025		20.20		
02/12/2024		19.00		
02/11/2024		21.20		
02/10/2024		22.60		
02/09/2024		22.40		
02/08/2024		23.90		
02/07/2024		23.60		
02/06/2024		24.30		
02/05/2024		24.20		
02/04/2024		24.10		
02/03/2024		24.90		
02/02/2024		25.10		
02/01/2024		26.30		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1992_IVB

CBB-NUMMER

00650421-000-841

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
put1	1

Monster			
Monsternummer:	M202400428958	Uitvoerder*:	BBC/Normec Servaco
Datum monstername:	23/12/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1992_IVB	CBB-NUMMER 00650421-000-841

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	703.0000	µS/cm	>	Labo	wugel : ! E
Totale Hardheid	9.8800	fH°	>	Labo	wath : ! E
Opgeloste zuurstof	8.2900	mg O2/l	>	Labo	wuo2 : ! E
Zuurtegraad	8.2000	-	>	Labo	wuph : ! E
Temperatuur	8.2000	°C	>	Labo	wuph : ! E
m-alkaliniteit (methyloranje)	7.2700	meq/l	>	Labo	wata : ! E
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.5000	meq/l	<	Labo	wata : ! E
Anionen					
Chloriden	14.2000	mg/l	>	Labo	wsaqCl : ! E
Carbonaat	0.5000	meq/l	<	Labo	wata : ! E
Fluoride	0.3400	mg/l	>	Labo	wafisef :
Bicarbonaat	7.2700	meq/l	>	Labo	wata : ! E
Nitriet	0.0330	mg/l	<	Labo	wsaqno2 : ! E
Nitraat	0.6100	mg/l	>	Labo	wsno3 : ! E
Hydroxide	0.5000	meq/l	<	Labo	wata : ! E
Fosfaat	0.0600	mg/l	>	Labo	wsaqpo4 : ! E
Sulfaat	4.0000	mg/l	<	Labo	wsaqso4 : ! E
Kationen					
Calcium	15.1000	mg/l	>	Labo	wialkf_MS : ! E
Ijzer II					
Ijzer III					
Kalium	25.7000	mg/l	>	Labo	wialkf_MS : ! E
Magnesium	14.8000	mg/l	>	Labo	wialkf_MS : ! E
Mangaan	50.6000	µg/l	>	Labo	wimetfef_MS : ! E
Natrium	110.0000	mg/l	>	Labo	wialkf_MS : ! E
Ammonium	0.2000	mg/l	>	Labo	wsaqam : ! E

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1992_IVB

CBB-NUMMER

00650421-000-841

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml	<	Labo	AFNOR BRD-07/1-07/93 (membraanfiltratie)
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	<	Labo	webact :
Totaal Kiemgetal (37°C)	47.0000	/ml	>	Labo	NF EN ISO 6222 - WAC/V/A/001 (**)
totale colibacteriën	0.0000	/100ml	<	Labo	AFNOR BRD-07/20-03/11 - WAC/V/A/002 (**)
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.

DLV neemt kennis van de aangifte. De klant erkent dat alle informatie en gegevens die aan DLV werden aangereikt, door hem te goeder trouw werden meegedeeld en dat die overeenstemmen met de werkelijkheid.

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1992_IVB

CBB-NUMMER

00650421-000-841