

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
MA 14	132.00	202614.0	189627.0	Grondwaterwinning	1	0430		132.00	
MA 11	119.00	202760.0	189550.0	Grondwaterwinning	1	0400		119.00	14.65
MA 09	132.00	202741.0	189442.0	Grondwaterwinning	1	0431		132.00	30.00
MA 04	132.00	202745.0	189589.0	Grondwaterwinning	1	0431		132.00	34.50
MA 010	132.00	202771.0	189324.0	Grondwaterwinning	1	0431		132.00	30.00
MA 07	132.00	202776.0	189736.0	Grondwaterwinning	1	0431		132.00	34.50
MA 12	132.00	202763.0	189553.0	Grondwaterwinning	1	0431		132.00	30.00
MA 06	132.00	202766.0	189649.0	Grondwaterwinning	1	0431		132.00	34.50

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)
MA 01	132.00	202879.0	189457.0	2	0431		
MA 08 BIS	20.00	202724.0	189430.0	1	0253	20.00	5.00
MA 05	132.00	202710.0	189687.0	2	0431	132.00	34.50
MA 13	22.00	202760.0	189553.0	1	0200	22.00	5.00

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.

De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.

Debietmeter

Merk debietmeter*:

Kent H40000 ?60/65 mm

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

A15WG700980

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

MA 04

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-738

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	19402.00	01/01/2025	87124.00	67722.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-738

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Kent H40000 ?60/65 mm	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	A15WG700977	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
MA 06

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	19187.00	01/01/2025	80482.00	61295.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-738

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Kent H40000 ?60/65 mm	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	A15WG700981	Datum wegname:	

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
MA 07

MA 07

Pagina 7

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	19835.00	01/01/2025	85462.00	65627.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER 00094309-000-738

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Kent H40000 ?60/65 mm	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	A15WG700978	Datum wegname:	

Pompputten	
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>	
MA 09	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024		01/01/2024		0.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-738

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Kent H40000 ?60/65 mm	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	A15WG700979	Datum wegname:	

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
MA 010

MA 010

Pagina 11

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	23919.00	01/01/2025	102220.00	78301.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER 00094309-000-738

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Kent H40000 ?60/65 mm	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	15W000013	Datum wegname:	

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
MA 11

MA 11

Pagina 13

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	43271.00	01/01/2025	112319.00	69048.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER 00094309-000-738

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Kent H40000 ?60/65 mm	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	15W0000	Datum wegname:	

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
31/12/2023	35321.00	01/01/2025	121560.00	86239.00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER 00094309-000-738

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	Kent H40000 ?60/65 mm	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	15W0000	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
MA 14

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/03/2024	0.00	01/01/2025	72310.00	72310.00

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-738

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-738

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_1138_IVB

00094309-000-738

Debietmeter spui			
Merk debietmeter*:		Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:		Datum wegname:	

--

--

--

--

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>

--

vak bestemd voor de administratie

jaar	2024	2024_1138_IVB	CBB-NUMMER	00094309-000-738
------	------	---------------	------------	------------------

2024

2024_1138_IVB

00094309-000-738

00094309-000-738

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER 00094309-000-738

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	500542.00				90.00		10.00					
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)	1359.00				100.00							
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

- 0 Drinkwater

3 Proceswater

6 Landbouw-beregening openlucht

9 Bodemsanering
- 1 Spoelwater

4 Sanitair

7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur

10 Andere
- 2 Koelwater

5 Stoomproductie

8 Landbouw-drinkwater voor vee

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER 00094309-000-738

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
	Het peil wordt opgemeten in mTAW
	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>
Afstand tot maaiveld (m):

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-738

Instrument van de peilmeting*	
	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-738

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-738

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-738

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
MA 14	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Eurofins Belgium NV
Datum monstername:	12/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

vak bestemd voor de administratie			
jaar	2024	2024_1138_IVB	CBB-NUMMER 00094309-000-738

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	334.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	3.2000	mmol/l		Labo	Eurofins
Opgeloste zuurstof	8.3000	mg O2/l		Veld	Eurofins
Zuurtegraad	8.6000	Sørensen		Veld	Eurofins
Temperatuur	13.6000	°C		Veld	Eurofins
m-alkaliniteit (methyloranje)	3.5000	mmol/l		Labo	Eurofins
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	Eurofins
Anionen					
Chloriden	0.5000	mg/l	<	Labo	Eurofins
Carbonaat	0.5000	mg/l	<	Labo	Eurofins
Fluoride	0.1900	mg/l		Labo	Eurofins
Bicarbonaat	210.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Nitriet	0.0100	mg N/l	<	Labo	Eurofins
Nitraat	0.9000	mg N/l	<	Labo	Eurofins
Hydroxide	0.0560	mg/l		Labo	Eurofins
Fosfaat	0.2100	mg P/l		Labo	Eurofins
Sulfaat	2.6000	mg/l		Labo	Eurofins
Kationen					
Calcium	7.1000	mg/l		Labo	Eurofins
Ijzer II	0.0700	mg/l		Labo	Eurofins
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	Eurofins
Kalium	6.1000	mg/l		Labo	Eurofins
Magnesium	3.3000	mg/l		Labo	Eurofins
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	Eurofins
Natrium	66.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Ammonium	0.2600	mg N/l		Labo	Eurofins

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-738

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
MA 11			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-738

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Eurofins Belgium NV
Datum monstername:	03/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	351.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	3.5000	mmol/l		Labo	Eurofins
Opgeloste zuurstof	6.4000	mg O2/l		Veld	Eurofins
Zuurtegraad	8.6000	Sørensen		Veld	Eurofins
Temperatuur	13.6000	°C		Veld	Eurofins
m-alkaliniteit (methyloranje)	3.6000	mmol/l		Labo	Eurofins
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	Eurofins
Anionen					
Chloriden	5.1000	mg/l		Labo	Eurofins
Carbonaat	0.5000	mg/l	<	Labo	Eurofins
Fluoride	0.2200	mg/l		Labo	Eurofins
Bicarbonaat	220.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Nitriet	0.0100	mg N/l	<	Labo	Eurofins
Nitraat	0.9000	mg N/l	<	Labo	Eurofins
Hydroxide	0.0470	mg/l		Labo	Eurofins
Fosfaat	0.1600	mg P/l		Labo	Eurofins
Sulfaat	2.8000	mg/l		Labo	Eurofins
Kationen					
Calcium	7.4000	mg/l		Labo	Eurofins
Ijzer II	0.0610	mg/l		Labo	Eurofins
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	Eurofins
Kalium	5.9000	mg/l		Labo	Eurofins
Magnesium	4.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	Eurofins
Natrium	68.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Ammonium	0.3900	mg N/l		Labo	Eurofins

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-738

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
MA 04			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-738

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Eurofins Belgium NV
Datum monstername:	12/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	13.8000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	3.5000	mmol/l		Labo	Eurofins
Opgeloste zuurstof	7.2000	mg O2/l		Veld	Eurofins
Zuurtegraad	8.3000	Sørensen		Veld	Eurofins
Temperatuur	13.8000	°C		Veld	Eurofins
m-alkaliniteit (methyloranje)	3.6000	mmol/l		Labo	Eurofins
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	Eurofins
Anionen					
Chloriden	6.1000	mg/l	<	Labo	Eurofins
Carbonaat	0.5000	mg/l	<	Labo	Eurofins
Fluoride	0.2000	mg/l		Labo	Eurofins
Bicarbonaat	220.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Nitriet	0.0100	mg N/l	<	Labo	Eurofins
Nitraat	0.9000	mg N/l	<	Labo	Eurofins
Hydroxide	0.0360	mg/l		Labo	Eurofins
Fosfaat	0.1700	mg P/l		Labo	Eurofins
Sulfaat	3.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Kationen					
Calcium	7.9000	mg/l		Labo	Eurofins
Ijzer II	0.0960	mg/l		Labo	Eurofins
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	Eurofins
Kalium	6.4000	mg/l		Labo	Eurofins
Magnesium	3.7000	mg/l		Labo	Eurofins
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	Eurofins
Natrium	68.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Ammonium	0.2600	mg N/l		Labo	Eurofins

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-738

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
MA 010			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER 00094309-000-738

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Eurofins Belgium NV
Datum monstername:	12/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	347.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	4.5000	mmol/l		Labo	Eurofins
Opgeloste zuurstof	6.5000	mg O2/l		Veld	Eurofins
Zuurtegraad	8.5000	Sørensen		Veld	Eurofins
Temperatuur	13.6000	°C		Veld	Eurofins
m-alkaliniteit (methyloranje)	3.7000	mmol/l		Labo	Eurofins
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	Eurofins
Anionen					
Chloriden	0.5000	mg/l	<	Labo	Eurofins
Carbonaat	0.5000	mg/l	<	Labo	Eurofins
Fluoride	0.1600	mg/l		Labo	Eurofins
Bicarbonaat	220.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Nitriet	0.0100	mg N/l	<	Labo	Eurofins
Nitraat	0.9000	mg N/l	<	Labo	Eurofins
Hydroxide	0.0460	mg/l		Labo	Eurofins
Fosfaat	0.1200	mg P/l		Labo	Eurofins
Sulfaat	4.1000	mg/l		Labo	Eurofins
Kationen					
Calcium	9.7000	mg/l		Labo	Eurofins
Ijzer II	0.0680	mg/l		Labo	Eurofins
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	Eurofins
Kalium	6.5000	mg/l		Labo	Eurofins
Magnesium	4.9000	mg/l		Labo	Eurofins
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	Eurofins
Natrium	65.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Ammonium	0.3000	mg N/l		Labo	Eurofins

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-738

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
MA 07			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER 00094309-000-738

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Eurofins Belgium NV
Datum monstername:	03/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	314.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	2.9000	mmol/l		Labo	Eurofins
Opgeloste zuurstof	7.8000	mg O2/l		Veld	Eurofins
Zuurtegraad	8.6000	Sørensen		Veld	Eurofins
Temperatuur	13.0000	°C		Veld	Eurofins
m-alkaliniteit (methyloranje)	3.4000	mmol/l		Labo	Eurofins
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	Eurofins
Anionen					
Chloriden	0.5000	mg/l	<	Labo	Eurofins
Carbonaat	0.5000	mg/l	<	Labo	Eurofins
Fluoride	0.2100	mg/l		Labo	Eurofins
Bicarbonaat	200.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Nitriet	0.0100	mg N/l	<	Labo	Eurofins
Nitraat	0.9000	mg N/l	<	Labo	Eurofins
Hydroxide	0.0540	mg/l		Labo	Eurofins
Fosfaat	0.1800	mg P/l		Labo	Eurofins
Sulfaat	1.9000	mg/l		Labo	Eurofins
Kationen					
Calcium	6.4000	mg/l		Labo	Eurofins
Ijzer II	0.1800	mg/l		Labo	Eurofins
Ijzer III	0.0930	mg/l		Labo	Eurofins
Kalium	5.9000	mg/l		Labo	Eurofins
Magnesium	3.2000	mg/l		Labo	Eurofins
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	Eurofins
Natrium	64.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Ammonium	0.3500	mg N/l		Labo	Eurofins

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-738

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
MA 12			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-738

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Eurofins Belgium NV
Datum monstername:	03/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	341.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	3.3000	mmol/l		Labo	Eurofins
Opgeloste zuurstof	9.1000	mg O2/l		Veld	Eurofins
Zuurtegraad	8.6000	Sørensen		Veld	Eurofins
Temperatuur	13.5000	°C		Veld	Eurofins
m-alkaliniteit (methyloranje)	3.5000	mmol/l		Labo	Eurofins
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	Eurofins
Anionen					
Chloriden	0.5000	mg/l	<	Labo	Eurofins
Carbonaat	0.5000	mg/l	<	Labo	Eurofins
Fluoride	0.2100	mg/l		Labo	Eurofins
Bicarbonaat	210.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Nitriet	0.0100	mg N/l	<	Labo	Eurofins
Nitraat	0.9000	mg N/l	<	Labo	Eurofins
Hydroxide	0.0420	mg/l		Labo	Eurofins
Fosfaat	0.1700	mg P/l		Labo	Eurofins
Sulfaat	2.7000	mg/l		Labo	Eurofins
Kationen					
Calcium	6.4000	mg/l		Labo	Eurofins
Ijzer II	0.0700	mg/l		Labo	Eurofins
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	Eurofins
Kalium	6.3000	mg/l		Labo	Eurofins
Magnesium	3.7000	mg/l		Labo	Eurofins
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	Eurofins
Natrium	66.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Ammonium	0.6800	mg N/l		Labo	Eurofins

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-738

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					
Putten / filters					
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.					
Putnummer*			Filternummer*		
MA 06			1		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER 00094309-000-738

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Eurofins Belgium NV
Datum monstername:	03/04/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)		
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☒	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	332.0000	µS/cm(20°C)		Labo	
Totale Hardheid	3.0000	mmol/l		Labo	Eurofins
Opgeloste zuurstof	4.7000	mg O2/l		Veld	Eurofins
Zuurtegraad	8.6000	Sørensen		Veld	Eurofins
Temperatuur	13.0000	°C		Veld	Eurofins
m-alkaliniteit (methyloranje)	3.4000	mmol/l		Labo	Eurofins
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	0.1000	mmol/l	<	Labo	Eurofins
Anionen					
Chloriden	0.5000	mg/l	<	Labo	Eurofins
Carbonaat	0.5000	mg/l	<	Labo	Eurofins
Fluoride	0.2000	mg/l		Labo	Eurofins
Bicarbonaat	210.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Nitriet	0.0100	mg N/l	<	Labo	Eurofins
Nitraat	0.9000	mg N/l	<	Labo	Eurofins
Hydroxide	0.0600	mg/l		Labo	Eurofins
Fosfaat	0.1600	mg P/l		Labo	Eurofins
Sulfaat	2.5000	mg/l		Labo	Eurofins
Kationen					
Calcium	6.7000	mg/l		Labo	Eurofins
Ijzer II	0.0590	mg/l		Labo	Eurofins
Ijzer III	0.0500	mg/l	<	Labo	Eurofins
Kalium	6.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Magnesium	3.3000	mg/l		Labo	Eurofins
Mangaan	0.0100	mg/l	<	Labo	Eurofins
Natrium	66.0000	mg/l		Labo	Eurofins
Ammonium	0.2600	mg N/l		Labo	Eurofins

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_1138_IVB

CBB-NUMMER

00094309-000-738

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën					
intestinale enterokokken					
Totaal Kiemgetal (37°C)					
totale colibacteriën					
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.