

DEEL GRONDWATERSTATISTIEK

Opmerkingen: zie tevens de toelichting als handleiding bij het invullen van dit deel van het formulier



Aantal bijlagen bij dit deel gevoegd: ☐ niet van toepassing

Als u alle gegevens niet op één pagina kunt invullen, maakt u een kopie van de pagina om de overige gegevens in te vullen. Onderdelen die op uw exploitatie niet van toepassing zijn laat u leeg. Verplichten velden zijn aangegeven met een sterretje *

1. Overzicht putten

1.1. Pompputten

Putnummer*	(vergunde) diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Type*	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Diepte pomp (m)	Onderkant filter (m)	Lengte filter (m)
1	150.00	45433.0	178435.0	Grondwaterwinning	1	1010		150.00	150.00

vak bestemd voor de administratie

1.2. Peilputten

Indien u voor één put meerdere filters heeft, herhaal dan de gegevens van de put in de eerste 4 kolommen of duid aan met een accolade welke filters bij de put horen.

Putnummer*	Diepte put (m)*	Lambert coördinaat X	Lambert coördinaat Y	Filter-nummer*	Watervoerende laag* (HCOV-code)	Onderkant filter (m)	Lengte filter(m)

2. Debieten grondwaterwinning(en)

☐ Geef de VMM-entiteit bevoegd voor grondwateradvisering de toestemming om het watergebruik op te vragen bij de VMM-entiteit bevoegd voor de heffingen.

2.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter			
Merk debietmeter*:	SISMA	Datum laatste ijking:	
Serienummer debietmeter*:	081106075	Datum wegname:	

Pompputten
<i>gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:</i>
1

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden				
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Debiet (m³)*
01/01/2024	24208.00	18/01/2024	24213.00	5.00
19/01/2024	24213.00	20/02/2024	24218.00	5.00
21/02/2024	24218.00	27/03/2024	24225.00	7.00
28/03/2024	24225.00	18/04/2024	24232.00	7.00
19/04/2024	24232.00	16/05/2024	24240.00	8.00
17/05/2024	24240.00	18/06/2024	24251.00	11.00
19/06/2024	24251.00	24/07/2024	24259.00	8.00
25/07/2024	24259.00	22/08/2024	24263.00	4.00
23/08/2024	24263.00	24/09/2024	24269.00	6.00
25/09/2024	24269.00	22/10/2024	24275.00	6.00
23/10/2024	24275.00	21/11/2024	24282.00	7.00
22/11/2024	24282.00	01/01/2025	24290.00	8.00

3. Debieten geothermie

3.1. Debietmeter en debieten

*U vult één fiche in per debietmeter. Indien u verschillende debietmeters heeft binnen uw exploitatie, kunt u een kopie van deze pagina maken om de gegevens in te vullen.
De debieten moeten in totaal het volledige aangiftejaar omvatten.*

Debietmeter totaal rondgepompt debiet

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten

gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:

vak bestemd voor de administratie

jaar

2024

2024_2021_IVB

CBB-NUMMER

00777581-000-168

[illegible]

jaar	2024
------	------

2024_2021_IVB

00777581-000-168

Debietmeter spui

Merk debietmeter*:

Datum laatste ijking:

Serienummer debietmeter*:

Datum wegname:

Pompputten*gelieve de putnummer(s) op te geven die met deze debietmeter worden opgemeten, zie voorbeeld in toelichting:*

vak bestemd voor de administratie

jaar

CBB-NUMMER

Meterstanden					
Start datum	Start meterstand	Eind datum	Eind meterstand	Spui (m³)*	Spui meegeteld bij totaal rondgepompt debiet

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024 2024_2021_IVB

CBB-NUMMER 00777581-000-168

4. Totaal waterverbruik - watergebruik binnen de volledige exploitatie

Dit is het waterverbruik voor de volledige exploitatie. Dus voor de winningen in alle watervoerende lagen gelegen op één locatie.

Herkomst	Totale hoeveelheid m³	Aanwending in procent (%)										
		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Grondwater (exclusief geothermie)	82.00											
Hemelwater												
Oppervlaktewater (waterlopen / kanalen)												
Oppervlaktewater (vijvers)												
Openbare distributie (drinkwater)												
Openbare distributie (grijswater, industriewater)												
Ander (gezuiverd afvalwater, koelwater,)												

Legende:

0 Drinkwater	1 Spoelwater	2 Koelwater
3 Proceswater	4 Sanitair	5 Stoomproductie
6 Landbouw-beregening openlucht	7 Landbouw-beregening glasteelt/hydrocultuur	8 Landbouw-drinkwater voor vee
9 Bodemsanering	10 Andere	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2021_IVB

CBB-NUMMER

00777581-000-168

5. Peilmetingen

U vult één fiche in per put. Als u peilmetingen uitvoert op meerdere putten, maakt u kopieën van dit formulier.

Puttype* <i>Pompput of peilput</i>	Putnummer*	Filternummer*
Grondwaterwinning	1	1

Meetcondities

Ten opzichte van welk referentiepunt is de meting uitgevoerd?*	
☐	Het peil wordt opgemeten in mTAW
☒	Het maaiveld (oppervlakte van de natuurlijke omgeving)
☐	De bovenkant van de peilbuis (buis, vaak in PVC, van enkele cm diameter waarin het peil gemeten wordt)
☐	De bovenkant van de beschermbuis (grote buis waarin o.a. de peilbuis is opgehangen)
☐	Ander referentiepunt, namelijk:

Indien het referentiepunt verschillend is van het maaiveld, gelieve dan de afstand in meter op te geven tot de natuurlijke omgeving. <i>De afstand is negatief als het referentiepunt zich onder het maaiveld bevindt.</i>	
Afstand tot maaiveld (m):	

Instrument van de peilmeting*	
✕	Peillint
	Elektronische meting (sonde)
	Ander instrument:

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2021_IVB

CBB-NUMMER

00777581-000-168

Peilmetingen in RUST				
Datum*	tijd (uu:mm)	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	gewonnen volume gedurende 8 uur voorafgaand aan de stilstand (m³)	tijd pompen stil (ddd:uu:mm)
22/11/2024		102.00		000:20:00
19/12/2024		102.00		000:20:00
23/10/2024		102.00		000:20:00
25/09/2024		102.20		000:20:00
23/08/2024		102.60		000:20:00
25/07/2024		103.00		000:20:00
19/06/2024		102.00		000:20:00
17/05/2024		102.20		000:20:00
19/04/2024		102.60		000:20:00
28/03/2024		102.00		000:20:00
21/02/2024		102.10		000:20:00
19/01/2024		102.40		000:19:00

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2021_IVB

CBB-NUMMER

00777581-000-168

Peilmetingen in WERKING				
Datum*	<i>tijd (uu:mm)</i>	diepte van het grondwater onder het referentie punt of in TAW* (m)	<i>gewonnen volume gedurende 1 uur voorafgaand aan de meting (m³)</i>	
18/12/2024	09:00	114.20		
21/11/2024	10:00	114.20		
22/10/2024	10:00	114.40		
24/09/2024	09:00	114.80		
22/08/2024	10:00	115.00		
24/07/2024	10:00	115.10		
18/06/2024	09:00	115.00		
16/05/2024	10:00	115.00		
18/04/2024	10:00	115.20		
27/03/2024	09:00	115.30		
20/02/2024	10:00	114.60		
18/01/2024	09:00	115.10		

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2021_IVB

CBB-NUMMER

00777581-000-168

6. Kwaliteitsmeting

U vult per analyse één fiche in. Als er meerdere analyses zijn, maakt u kopieën van dit formulier.

Putten / filters	
Gelieve de putnummer(s) en filternummer(s) op te geven waarop de kwaliteitsmeting is uitgevoerd, zie voorbeeld in toelichting.	
Putnummer*	Filternummer*
1	1

Monster			
Monsternummer:		Uitvoerder*:	Inagro
Datum monstername:	27/11/2024	Tijdstip monstername (uu:mm):	
Datum laboanalyse:		Tijdstip laboanalyse (uu:mm):	
Referentiepunt:			
Diepte van de monstername ten opzichte van het referentiepunt:			
Afstand tot maaiveld (m):			

Techniek monstername	
☐	Staalname door aftap via monsternamekraantje
☐	Staalname via pomp
☐	Staalname via schepmonster
☐	Staalmethode onbekend
☐	Opvang aan bron
☐	Andere techniek:

Parameter	Meetwaarde*	Eenheid*	Meetwaarde boven (>) of onder (<) de detectielimiet	Veld- of laboanalyse*	Analysemethode
Fysico-chemische parameters					
Elektrische geleidbaarheid	2184.0000	µS/cm (25°C)	>	Labo	
Totale Hardheid	1.9900	°F	>	Labo	
Opgeloste zuurstof					
Zuurtegraad	8.5000	Sörensen	>	Labo	
Temperatuur	21.5000	°C	>	Labo	
m-alkaliniteit (methyloranje)	52.4000	°F	>	Labo	
p-alkaliniteit (fenolftaleïne)	1.2000	°F	>	Labo	
Anionen					
Chloriden	255.0000	mg/l	>	Labo	
Carbonaat	15.0000	mg/l	>	Labo	
Fluoride	4.5000	mg/l	>	Labo	
Bicarbonaat	609.0000	mg/l	>	Labo	
Nitriet	0.0300	mg/l	<	Labo	
Nitraat	2.2000	mg/l	<	Labo	
Hydroxide	0.0000	mg/l	>	Labo	
Fosfaat	0.1000	mg P/l	>	Labo	
Sulfaat	192.0000	mg/l	>	Labo	
Kationen					
Calcium	4.0000	mg/l	>	Labo	
Ijzer II	0.3900	mg/l	>	Labo	
Ijzer III	0.1600	mg/l	>	Labo	
Kalium	11.1000	mg/l	>	Labo	
Magnesium	2.4000	mg/l	>	Labo	
Mangaan	0.0350	mg/l	>	Labo	
Natrium	472.0000	mg/l	>	Labo	
Ammonium	0.1500	mg/l	<	Labo	

vak bestemd voor de administratie

jaar 2024

2024_2021_IVB

CBB-NUMMER

00777581-000-168

Zware metalen					
Arseen					
Cadmium					
Nikkel					
Zink					
Bacteriologische parameters					
fecale colibacteriën	0.0000	/100ml	>	Labo	
intestinale enterokokken	0.0000	/100ml	>	Labo	
Totaal Kiemgetal (37°C)	273.0000	/ml	>	Labo	
totale colibacteriën	730.0000	/100ml	>	Labo	
Extra parameters					

7. Opmerkingen

Voer hier uw eventuele opmerkingen in over het deel grondwaterstatistiek.